

Bezeichnung	Gebäude/-teil	Ausschlussgrund 	Einschränkungen 	zunächst geeignet (qualif. Prüfg. steht aus) 	qualif. Prüfung	Baubeginn	Inbetriebnahme	Leistung [kWp]	Bewertung	Hinweise / Status
Kreishaus Bremervörde	Hauptgebäude		# zeitweise Verschattung # Sanierungsbedarf						!	
Kreishaus Bremervörde	Zulassungsstelle	# Dachaufbauten	# Gründach							
Kreishaus Bremervörde	Garagen		# zeitweise Verschattung						!	
Kreishaus Bremervörde	Garagen	# Verschattung								
Erziehungsberatungsstelle	Hauptgebäude	# Denkmalschutz	# Sanierungsbedarf							
Bachmann-Museum	Hauptgebäude	# Denkmalschutz	# Sanierungsbedarf							
Gesundheitsamt Bremervörde	Hauptgebäude			# Kaldach; Dämmung erforderlich	2028					
Gesundheitsamt Bremervörde	Abstellgebäude	# Verschattung								
Gesundheitsamt Bremervörde	Hausmeisterwohnung				2028					
Stuhmer Stuben	Hauptgebäude	# Verschattung								
Stuhmer Stuben	Garage	# Verschattung								
Stuhmer Stuben	Lager/Scheune	# Verschattung								
Heimatismuseum	Hauptgebäude	# Verschattung								
Heimatismuseum	Garage/Lager	# Verschattung								
Kreisarchiv	Hauptgebäude			# Kaldach; Dämmung erforderlich	2028					
Bahnhofstraße 23	Hauptgebäude		# Dachaufbauten # Sanierungsbedürftig						!	# künftige Nutzung unklar
Gymnasium & BBS Bremervörde	Gymnasium				\	2022	Okt 22	99,2		# 264 Module
Gymnasium & BBS Bremervörde	Markthalle	# Glasdach								
Gymnasium & BBS Bremervörde	Sporthalle Halle	# Statik	# Dachaufbauten # Sanierungsbedürftig							# Maximalbelastung Statik erreicht
Gymnasium & BBS Bremervörde	Sporthalle Anbau	# Statik	# Dachaufbauten # Sanierungsbedürftig							# Maximalbelastung Statik erreicht
Gymnasium & BBS Bremervörde	Berufsschule		# erhebliche elt. techn. Anpassung						!	maximalleistung 100kWp erreicht
Förderschule Bremervörde	Hauptgebäude				2028					
Förderschule Bremervörde	Sporthalle	# Statik	# Sanierungsbedürftig							# Maximalbelastung Statik erreicht
Förderschule Bremervörde	Hausmeisterwohnung				2028					
Depot 1 (groß)	Hauptgebäude	# Rückbau geplant			\	\	\	\		
Depot 2 (klein)	Hauptgebäude		# bauliche Änderungen						!	
Rettungswache Lauenbrück	Hauptgebäude				2029					
Kreishaus Rotenburg	Sitzungssaal	# Verschattung								
Kreishaus Rotenburg	Dezernentenflur		# zeitweise Verschattung						!	

Bezeichnung	Gebäude/-teil	Ausschlussgrund 	Einschränkungen 	zunächst geeignet (qualif. Prüf. steht aus) 	qualif. Prüfung	Baubeginn	Inbetriebnahme	Leistung [kWp]	Bewertung	Hinweise / Status
Kreishaus Rotenburg	Vordach Dezernentenflur, Eingangsbereich	# Verschattung								
Kreishaus Rotenburg	Kantine	# Verschattung								
Kreishaus Rotenburg	Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau	# Dachaufbauten								
Kreishaus Rotenburg	Rechnungsprüfungsamt	# Dachaufbauten								
Kreishaus Rotenburg	Zulassungsstelle	# Verschattung								
Kreishaus Rotenburg	Zulassungsstelle hinten	# Verschattung								
Kreishaus Rotenburg	Zwischengang	# Verschattung								
Kreishaus Rotenburg	Anbau	# Statik	# Sanierungsbedarf	# max. Belastung mit PV-Anlage überschritten	2023	\	\	\		# Statikbericht vom 02.11.2023 ergab eine Überschreitung des max. Belastung durch Installation einer PV-Anlage mit Betonplatten
Kreishaus Rotenburg	Amtshof	# Denkmalschutz	# Sanierungsbedarf							
Kreishaus Rotenburg	Remise	# Denkmalschutz	# Sanierungsbedarf							
Gesundheitsamt Rotenburg	Hauptgebäude			# ggf. Sanierungsbedarf	2029					
Jobcenter Rotenburg	Hauptgebäude				2023	2024	Okt 24	35,7		# 84 Module
Gymnasium Rotenburg	Erweiterungsbau, Übergang Mittelstufe (300)	# Dachaufbauten								
Gymnasium Rotenburg	Eingangsbereich		# Dachaufbauten # Sanierungsbedürftig							
Gymnasium Rotenburg	Vorbau Bibliothek	# Verschattung								
Gymnasium Rotenburg	Aula		# Dachaufbauten # Sanierungsbedürftig		2029					
Gymnasium Rotenburg	Verwaltung (500)									
Gymnasium Rotenburg	Oberstufentrakt (100)				\	2025	Feb 26	38,7		# 87 Module
Gymnasium Rotenburg	Mittelstufentrakt (200)		# Ausrichtung Gebäude							
Gymnasium Rotenburg	Unterstufentrakt (400)				2027					
Gymnasium Rotenburg	Sporthalle		# Sanierungsbedürftig # baulich / techn. Maßnahmen							
Gymnasium Rotenburg	Hausmeisterhaus	# Verschattung								
Gymnasium Rotenburg	Garage	# Verschattung								
Förderschule Rotenburg	Hauptgebäude		# Dachaufbauten							# verwinkelte Dachkonstruktion
Förderschule Rotenburg	Sporthalle Halle	# Dachkonstruktion	# zeitweise Verschattung							# Sheddach
Förderschule Rotenburg	Sporthalle Umkleiden		# Dachaufbauten # Sanierungsbedürftig							
Förderschule Rotenburg	Tagespflegestützpunkt		# Sanierungsbedürftig							
Berufsbildende Schulen Rotenburg	Pausenhalle + Klassen		# zeitweise Verschattung							

Bezeichnung	Gebäude/-teil	Ausschlussgrund 	Einschränkungen 	zunächst geeignet (qualif. Prüfg. steht aus) 	qualif. Prüfung	Baubeginn	Inbetriebnahme	Leistung [kWp]	Bewertung	Hinweise / Status
Berufsbildende Schulen Rotenburg	Pausenhalle + Veranstaltungen	# Dachaufbauten								
Berufsbildende Schulen Rotenburg	Klassenräume		# Sanierungsbedürftig # baulich / techn. Maßnahmen							
Berufsbildende Schulen Rotenburg	Metall, Elektrotechnik, DV-Räume				2023	2024	Okt 24	99,5		# 235 Module
Berufsbildende Schulen Rotenburg	Werkstätten	# Dachkonstruktion								# Sheddach
Berufsbildende Schulen Rotenburg	Lehrerzimmer		# Sanierungsbedürftig		\	2019	Sep 19	15,0		# 48 Module
Berufsbildende Schulen Rotenburg	Sporthalle groß	# Verschattung								
Berufsbildende Schulen Rotenburg	Umkleiden groß	# Verschattung								
Berufsbildende Schulen Rotenburg	Sporthalle klein		# Sanierungsbedürftig # zeitweise Verschattung							
Berufsbildende Schulen Rotenburg	Umkleiden klein	# Verschattung								
Berufsbildende Schulen Rotenburg	Halle offen (Innovationszentrum)	# Ausrichtung								
Berufsbildende Schulen Rotenburg	Lagerhalle		# zeitweise Verschattung							
Berufsbildende Schulen Rotenburg	Haus der Stille	# Verschattung								
Berufsbildende Schulen Rotenburg	Lager/Fahrradstand		# zeitweise Verschattung							
Berufsbildende Schulen Rotenburg Aussenstelle	Hauptgebäude (Dach grau)				2027					
Berufsbildende Schulen Rotenburg Aussenstelle	Hauptgebäude (Dach rot)				2027					
Kreismusikschule Rotenburg	Hauptgebäude		# Sanierungsbedürftig							
Straßenmeisterei Rotenburg	Verwaltung / Werkstatt		# Sanierungsbedürftig							
Straßenmeisterei Rotenburg	Maschinenhalle 1		# Sanierungsbedürftig							
Straßenmeisterei Rotenburg	Maschinenhalle 2 inkl. Schilderlager		# Sanierungsbedürftig							
Straßenmeisterei Rotenburg	Maschinenhalle 3 (andere Straßenseite)			# Wirtschaftlichkeit fraglich	2029					# Wenig Eigenverbrauch
Straßenmeisterei Rotenburg	Halle mit rotem Trapezblechdach	# Dachkonstruktion								# Betondach
Kiosk Bullensee	Hauptgebäude	# Verschattung								
Modulbau Schäfergarten	Hauptgebäude	# Statik								# maximalbelastung Statik erreicht
Straßenmeisterei Sandbostel	Verwaltung / Werkstatt				2027					# Denkmalschutz klären
Straßenmeisterei Sandbostel	ehemalige Trafostation - Lager	# Verschattung								
Straßenmeisterei Sandbostel	altes Bauhofgebäude - Schilderhaus	# Denkmalschutz								
Straßenmeisterei Sandbostel	Waschhalle und Carport	# Ausrichtung								
Straßenmeisterei Sandbostel	Streuguthalle				2028					# Denkmalschutz klären
Straßenmeisterei Sandbostel	Maschinenhalle	# Verschattung								

Bezeichnung	Gebäude/-teil	Ausschlussgrund 	Einschränkungen 	zunächst geeignet (qualif. Prüf. steht aus) 	qualif. Prüfung	Baubeginn	Inbetriebnahme	Leistung [kWp]	Bewertung	Hinweise / Status
Straßenmeisterei Sandbostel	Fahrzeughalle	# Verschattung								
Rettungswache Sittensen	Hauptgebäude				2029					
Rettungswache Visselhövede	Hauptgebäude				2029					
Gymnasium Zeven	Verwaltung		# Sanierungsbedürftig							
Gymnasium Zeven	Haus 1	# Dachkonstruktion			\	\	\	\		# Tonnendach
Gymnasium Zeven	Haus 2		# Sanierungsbedürftig							# Faserzementplatten (Asbest)
Gymnasium Zeven	Haus 3				2027					# ggf. hinter Teil möglich
Gymnasium Zeven	Turnhalle	# Verschattung								
Gymnasium Zeven	Glasgang	# Verschattung								
Gymnasium Zeven	Pausendeck	# Verschattung								
Gymnasium Zeven	Haus 4				2027					
Gymnasium Zeven	Sporthalle Halle		# baulich / techn. Maßnahmen		\	2018	Apr 18	8,6		# 32 Module
Gymnasium Zeven	Sporthalle Umkleiden		# zeitweise Verschattung							
Berufsbildende Schulen Zeven	Verwaltung		# Sanierungsbedürftig # baulich / techn. Maßnahmen							
Berufsbildende Schulen Zeven	Neubau mit Halle und Speisesaal		# Sanierungsbedürftig # baulich / techn. Maßnahmen							
Berufsbildende Schulen Zeven	Hauswirtschaftstrakt + Hausmeister		# Sanierungsbedürftig							# Faserzementplatten (Asbest)
Berufsbildende Schulen Zeven	Restauranttrakt		# Sanierungsbedürftig							# Faserzementplatten (Asbest)
Berufsbildende Schulen Zeven	Holztechnik		# Sanierungsbedürftig # baulich / techn. Maßnahmen							
Berufsbildende Schulen Zeven	Metallbereich		# Sanierungsbedürftig							# Faserzementplatten (Asbest)
Berufsbildende Schulen Zeven	Klassen		# Sanierungsbedürftig # baulich / techn. Maßnahmen							
Berufsbildende Schulen Zeven	Überdachter Außenbereich				2028					
Berufsbildende Schulen Zeven	Sporthalle	# Dachaufbauten								
Berufsbildende Schulen Zeven	Pavillon	# Rückbau	# zeitweise Verschattung							# Konzeptionelle Änderungen Schule
Berufsbildende Schulen Zeven	Geräteschuppen	# Statik	# Sanierungsbedürftig							# Faserzementplatten (Asbest)
Berufsbildende Schulen Zeven	Bauhalle				2027					
Berufsbildende Schulen Zeven	Hausmeisterwohnung		# Sanierungsbedürftig							# Faserzementplatten (Asbest)
Förderschule Zeven	Verwaltung		# Sanierungsbedürftig # baulich / techn. Maßnahmen							
Förderschule Zeven	Klassenräume		# Sanierungsbedürftig # baulich / techn. Maßnahmen							
Förderschule Zeven	Anbau				2028					

Bezeichnung	Gebäude/-teil	Ausschlussgrund 	Einschränkungen 	zunächst geeignet (qualif. Prüf. steht aus) 	qualif. Prüfung	Baubeginn	Inbetriebnahme	Leistung [kWp]	Bewertung 	Hinweise / Status
Förderschule Zeven	Sporthalle Halle				2027					
Förderschule Zeven	Sporthalle Umkleiden	# Verschattung								
Feuerwehrtechnische Zentrale	Feuerwehrtechnische Zentrale/Einsatzleitstelle		# Sanierungsbedürftig # baulich / techn. Maßnahmen							# Faserzementplatten (Asbest)
Feuerwehrtechnische Zentrale	Hausmeisterhaus		# Sanierungsbedürftig							# Faserzementplatten (Asbest)
Feuerwehrtechnische Zentrale	Hausmeisterhaus		# Sanierungsbedürftig							# Faserzementplatten (Asbest)
Schülerwohnheim Zeven	Haus A (Tierseuchenbekämpfungszentrum)		# Dachkonstruktion							# Gauben und Dacheinbauten
Schülerwohnheim Zeven	Haus B (Unterkunft SchülerInnen)		# Dachkonstruktion							# Gauben und Dacheinbauten
Schülerwohnheim Zeven	Haus C (Wirtschaftsgebäude)	# Verschattung								
Schülerwohnheim Zeven	Gang Briefing	# Verschattung								
Schülerwohnheim Zeven	Gang Bücherei	# Verschattung								
Schülerwohnheim Zeven	Zulassungsstelle	# Verschattung								
Schülerwohnheim Zeven	Garagen	# Verschattung								
Schülerwohnheim Zeven	Garagen	# Verschattung								
Mückenburg	Hauptgebäude				2026	2026		12,0		# Umsetzung im lfd. Bauprojekt
Mückenburg	Nebengebäude mit Garage	# Verschattung								
Rettungswache Zeven	Hauptgebäude	# Statik								# maximalbelastung Statik erreicht
Rettungswache Zeven	Hauptgebäude	# Statik								# maximalbelastung Statik erreicht
Deponie Helvesiek	Abfalldeponie	# Konstruktion								# Keine endgültige Oberflächenabdichtung vorh.
Deponie Helvesiek	Container-Carport (Sickerwasserreinigungsanlage)	# Rückbau geplant								# Rückbau geplant
Deponie Helvesiek	Filterhaus	# Sonstiges siehe Hinweise								# Dach zu klein und/oder Verschattung
Deponie Helvesiek	Gerätehaus	# Sonstiges siehe Hinweise								# Dach zu klein und/oder Verschattung
Deponie Helvesiek	Gefahrstofflager	# Sonstiges siehe Hinweise								# Dach zu klein und/oder Verschattung
Deponie Helvesiek	Wärterhaus/ Verwaltung (Neubau)				2026	2026		27,6		# Umsetzung im lfd. Bauprojekt # 60 Module
Deponie Helvesiek	Pflegehalle	# Sonstiges siehe Hinweise								# Dach zu klein und/oder Verschattung
Deponie Helvesiek	Pumpenhaus 1	# Sonstiges siehe Hinweise								# Dach zu klein und/oder Verschattung
Deponie Helvesiek	Pumpenhaus 2	# Sonstiges siehe Hinweise								# Dach zu klein und/oder Verschattung
Deponie Helvesiek	Sickersammelstelle	# Sonstiges siehe Hinweise								# Dach zu klein und/oder Verschattung
Deponie Helvesiek	Umschlaghalle	# Sonstiges siehe Hinweise								# Dachfläche bereits verpachtet
Deponie Helvesiek	Wärterhaus Erweiterung	# Rückbau								# Rückbau geplant

Bezeichnung	Gebäude/-teil	Ausschlussgrund 	Einschränkungen 	zunächst geeignet (qualif. Prüf. steht aus) 	qualif. Prüfung	Baubeginn	Inbetriebnahme	Leistung [kWp]	Bewertung	Hinweise / Status
Deponie Helvesiek	Maschinenhalle				2023	2024	Nov 24	47,6		# 112 Module
Pferdemarkt	Hauptgebäude									# Wird im Rahmen der Sanierung geprüft / umgesetzt
Böttcherstraße 5	Hauptgebäude									# Nutzung ungeklärt
Polizei Zeven	Hauptgebäude	# Verkauf			\	\	\	\		
Polizei Zeven	Garage	# Verkauf			\	\	\	\		

SUMME

383,89 kWp