



Beschlussvorlage Amt für Finanzen Tagesordnungspunkt: ____		Drucksachen-Nr.: 2001-06/1153 Status: öffentlich Datum: 25.07.2012		
Termin	Beratungsfolge:	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthalt.
02.06.2005	Kreisausschuss			
15.06.2005	Kreistag			

Bezeichnung:

Haushaltsüberschreitung - Einzelentscheidung
 Außerplanmäßige Ausgabe bei der Haushaltsstelle 2310.943000 - Energiesparmaßnahmen (131)

Sachverhalt:

Die Heizungsanlage im Schulzentrum Engeo, eingebaut im Keller des Gymnasiums, versorgt sowohl das Gymnasium als auch die Johann-Heinrich-von-Thünen Schule. Die Anlage hat das Alter des Gymnasiumsgebäudes (Baujahr 1975) und musste im Laufe der letzten Jahre zunehmend repariert werden. Die Regelung musste teilweise außer Betrieb genommen und manuell betrieben werden.

Im Rahmen der diesjährigen Baubegehung ist die Notwendigkeit festgestellt worden, dass die Heizungsanlage in größerem Umfang saniert werden muss. Seitens eines Planungsbüros ist der Sanierungsbedarf wie folgt bestätigt worden:

1. Erneuerung der Heizungsverteilung (z. Zt. unregelmäßige Pumpen und nicht gedämmte Absperrventile),
2. Einbau einer bedarfsabhängigen Regelung,
3. Erneuerung der Kesselanlage.

Im ersten und wichtigsten Abschnitt soll die Heizungsverteilung und die Heizungsregelung vollständig erneuert werden, um die gegenwärtigen absolut uneffizienten Regelungsmöglichkeiten dem Stand der Technik anzupassen.

Angesichts der stetig steigenden Energiepreise erhält insbesondere auch aus Wirtschaftlichkeitsgründen eine umfangreiche Energiesparmaßnahme Vorrang gegenüber den nachfolgenden Deckungsvorschlägen; letztendlich kann nach Durchführung aller Sanierungsmaßnahmen eine Energieeinsparung von ca. 20 – 30 % erwartet werden.

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 02.06.2005 dem Kreistag einstimmig empfohlen der außerplanmäßigen Ausgabe mit der Maßgabe zuzustimmen, dass zuvor sowohl die technische als auch finanzielle Realisierbarkeit eines Blockheizkraftwerkes überprüft wird.

Beschlussvorschlag:

Der außerplanmäßigen Ausgabe bei der Haushaltsstelle 2310.943000 (Energiesparkosten (131)) in Höhe von 105.000,00 € wird mit der Maßgabe zugestimmt, dass zuvor sowohl die technische als auch finanzielle Realisierbarkeit eines Blockheizkraftwerkes überprüft wird.

Die Deckung erfolgt durch Einsparungen bei den Haushaltsstellen 3212.940600 (Bachmann-Museum Bremervörde, Sanierungskosten), 2310.948000 (Gymnasium Bremervörde, Erweiterungsbau 1. BA (119),) 2500.943000 (Johann-Heinrich-von-Thünen Schule Bremervörde Energiesparmaßnahmen (131)) und 2310.935600 (Gymnasium Bremervörde, Einrichtung (119)) sowie Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 2500.362900 (Zuweisung KSBK 130)

In Vertretung

Peimann

